




ОТЧЕТ
 об устранении нарушений требований пожарной безопасности
 по предписанию ОНД г. Ухты № 191/1/42 от 13.06.2012 г.
 по состоянию на 25.11.2013г.

№ п/п	Вид нарушения (по предписаниям) с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения (по предписанию)	Лицо, ответственное за исполнение (Ф.И.О., должность)	Отметка о выполнении
5.	Ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,73 м (из помещения № 24 наружу)	01.07.2013г.	заведующий Хасаншина В.А. заместитель заведующего по АХР Корсакова Л.В.	Снят с контроля (Акт проверки ОНД г. Ухты № 381 от 08.07.2013г.)
7.	Ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,78 м (из помещения № 27 в помещение № 29)	01.07.2013г.	заведующий Хасаншина В.А. заместитель заведующего по АХР Корсакова Л.В.	Снят с контроля (Акт проверки ОНД г. Ухты № 381 от 08.07.2013г.)
8.	Ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,78 м (из помещения № 29 в помещение № 30)	01.07.2013г.	заведующий Хасаншина В.А. заместитель заведующего по АХР Корсакова Л.В.	Снято с контроля (Акт проверки ОНД г. Ухты № 381 от 08.07.2013г.)
9.	Ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,70 м (из помещения № 24 наружу на лестницу 3-го типа)	01.07.2013г.	заведующий Хасаншина В.А. заместитель заведующего по АХР Корсакова Л.В.	Снят с контроля (Акт проверки ОНД г. Ухты № 381 от 08.07.2013г.)
11.	Ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,78 м (из помещения №30 в помещение № 16)	01.07.2013г.	заведующий Хасаншина В.А. заместитель заведующего по АХР Корсакова Л.В.	Снят с контроля (Акт проверки ОНД г. Ухты № 381 от 08.07.2013г.)
13.	Ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,76 м (из помещения № 16 наружу на лестницу 3-го типа)	01.07.2013г.	заведующий Хасаншина В.А. заместитель заведующего по АХР Корсакова Л.В.	Снят с контроля (Акт проверки ОНД г. Ухты № 381 от 08.07.2013г.)
14.	Ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,73 м (из помещения № 63 наружу)	01.07.2013г.	заведующий Хасаншина В.А. заместитель заведующего по АХР Корсакова Л.В.	Снят с контроля (Акт проверки ОНД г. Ухты № 381 от 08.07.2013г.)
18.	Ширина эвакуационного выхода в свету	01.07.2013г.	заведующий Хасаншина В.А.	Снят с контроля (Акт проверки ОНД г. Ухты № 381 от 08.07.2013г.)

	составляет 0,78 м (из помещения № 66 в помещение № 70)		заместитель заведующего по АХР Корсакова Л.В.	
19.	Ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,78 м (из помещения № 48 наружу на лестницу 3-го типа)	01.07.2013г.	заведующий Хасаншина В.А. заместитель заведующего по АХР Корсакова Л.В.	Снят с контроля (Акт проверки ОНД г. Ухты № 381 от 08.07.2013г.)
21.	Ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,78 м (из помещения № 52 в помещение № 39)	01.07.2013г.	заведующий Хасаншина В.А. заместитель заведующего по АХР Корсакова Л.В.	Снят с контроля (Акт проверки ОНД г. Ухты № 381 от 08.07.2013г.)
22.	Ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,73 м (из помещения № 39 наружу на лестницу 3-го типа)	01.07.2013г.	заведующий Хасаншина В.А. заместитель заведующего по АХР Корсакова Л.В.	Снят с контроля (Акт проверки ОНД г. Ухты № 381 от 08.07.2013г.)
23.	Ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,76 м (из помещения № 20 наружу)	01.07.2013г.	заведующий Хасаншина В.А. заместитель заведующего по АХР Корсакова Л.В.	Снят с контроля (Акт проверки ОНД г. Ухты № 381 от 08.07.2013г.)
26.	Ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,78 м (из помещения № 12 в помещение № 45)	01.07.2013г.	заведующий Хасаншина В.А. заместитель заведующего по АХР Корсакова Л.В.	Снят с контроля (Акт проверки ОНД г. Ухты № 381 от 08.07.2013г.)
27.	Ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,78 м (из помещения № 72 в помещение № 71)	01.07.2013г.	заведующий Хасаншина В.А. заместитель заведующего по АХР Корсакова Л.В.	Снят с контроля (Акт проверки ОНД г. Ухты № 381 от 08.07.2013г.)
28	Ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,78 м (из помещения № 74 в помещение № 72)	01.07.2013г.	заведующий Хасаншина В.А. заместитель заведующего по АХР Корсакова Л.В.	Снят с контроля (Акт проверки ОНД г. Ухты № 381 от 08.07.2013г.)
32.	Ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,76 м (из помещения № 77 наружу)	01.07.2013г.	заведующий Хасаншина В.А. заместитель заведующего по АХР Корсакова Л.В.	Снят с контроля (Акт проверки ОНД г. Ухты № 381 от 08.07.2013г.)
33.	Ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,78 м (из помещения № 53 наружу)	01.07.2013г.	заведующий Хасаншина В.А. заместитель заведующего по АХР Корсакова Л.	Снят с контроля (Акт проверки ОНД г. Ухты № 381 от 08.07.2013г.)
37.	Ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,78 м (из	01.07.2013г.	заведующий Хасаншина В.А. заместитель за-	Снят с контроля (Акт проверки ОНД г. Ухты № 381 от 08.07.2013г.)

	помещения № 56 в помещении № 58)		ведущего по АХР Корсакова Л.В.	
38.	Ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,78 м (из помещения № 58 в помещении № 59)	01.07.2013г.	заведующий Хасаншина В.А. заместитель заведующего по АХР Корсакова Л.В.	Снят с контроля (Акт проверки ОНД г. Ухты № 381 от 08.07.2013г.)
39.	Ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,76 м (из помещения № 63 наружу на лестницу 3-го типа)	01.07.2013г.	заведующий Хасаншина В.А. заместитель заведующего по АХР Корсакова Л.В.	Снят с контроля (Акт проверки ОНД г. Ухты № 381 от 08.07.2013г.)
41.	Ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,78 м (из помещения № 58 в помещении № 57)	01.07.2013г.	заведующий Хасаншина В.А. заместитель заведующего по АХР Корсакова Л.В.	Снят с контроля (Акт проверки ОНД г. Ухты № 381 от 08.07.2013г.)
42.	Здание детского сада не оборудовано каналом передачи информации автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть	01.07.2013г.	заведующий Симонова Л.Н. заместитель заведующего по АХР Кажурина Е.Н.	Срок выполнения перенесен на 14.07.2014г. (Акт проверки ОНД г. Ухты № 381 от 08.07.2013г.)

Заместитель заведующего по АХР



Е.Н. Кажурина