



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МДОУ «Детский сад № 32
комбинированного вида»
Л.Н. Симонова
2015 г.

ОТЧЕТ
об устранении нарушений требований пожарной безопасности
по предписанию ОНД г. Ухты № 668/1/1 от 19.12.2014 г.
по состоянию на 24.02.2015г.

№ п/п	Вид нарушения (по предписаниям) с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения (по предписанию)	Лицо, ответственное за исполнение (Ф.И.О., должность)	Отметка о выполнении
1.	Световые оповещатели «Выход», установленные над двумя эвакуационными выходами, в зале (помещение № 49 1-го этажа, согласно тех.паспорта инв.№ 00451) не включаются на время пребывания в нём людей (включение оповещателей предусмотрено только при побуждении (включении) пожарной сигнализации).	01.09.2015г.	заведующий Симонова Л.Н.	Выполнено.

Заместитель заведующего по АХР

Е.Н. Кажурина