



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: gurk@gukomi.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г. Ухты

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

169300, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 20, тел., факс 8 (8216) 75-11-45, E-mail: ONDUHТА@mail.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 668 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32
комбинированного вида»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального пред-
принимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности г. Ухты управления над-
зорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Коми от «01» декабря 2014
года № 668, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
с 09 ч. 00 мин. «12» декабря 2014 г. по 10 ч. 00 мин. «19» декабря 2014 г. проведена внеплановая
проверка,

Кочанов Владимир Анатольевич, начальник отделения отдела надзорной деятельности г. Ухты
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Республике Коми

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица (лиц), проводившего(их) проверку,

школа по адресу: г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, д. 49а

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

заведующим Симоновой Любовь Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необхо-
димо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименова- ние нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожар- ной безопасности, требования кото- рого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения тре- бования по- жарной безопас- ности	Отметка (под- пись) о вы- полнении (указывается только вы- полнение)
1	2	3	4	
1	Световые оповещатели «Вы- ход», установленные над двумя	п. 5.2 СП 3.13130.2009; ст. 84 ФЗ-123 «Технический регла-	01.09.2015	

<p>эвакуационными выходами, в зале (помещение № 49 1-го этажа, согласно тех. паспорта инв. № 00451) не включаются на время пребывания в нём людей (включение оповещателей предусмотрено только при побуждении (включении) пожарной сигнализации).</p>	<p>мент о требованиях пожарной безопасности»; п.3.13 НПБ 104-03.</p>		
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения отдела надзорной деятельности
г.Ухты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Республике Коми

Кочанов В.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 19 » декабря 20 14 г.

Предписание для исполнения получил (а):

Симон
(подпись)

МВДУ "Д/о" № 32"
заведующий Симон П. Н.
(должность, фамилия, инициалы)

« 19 » декабря 20 14 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору